

Peiltabelle

für zylindrischen Behälter /
Stahltank nach DIN 6608 und 6616



Telefon 08761 / 2645
Telefax 08761 / 2481
info@pemo-tankbau.de
www.pemo-tankbau.de



Nenninhalt: **10.000** Liter

Tankdurchmesser: **1.590** mm Gesamtlänge: **5.350** mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	8	33	1.470	65	3.823	97	6.416	129	8.720
2	22	34	1.535	66	3.903	98	6.495	130	8.782
3	42	35	1.601	67	3.984	99	6.574	131	8.842
4	65	36	1.667	68	4.064	100	6.652	132	8.902
5	90	37	1.734	69	4.145	101	6.730	133	8.961
6	118	38	1.802	70	4.226	102	6.807	134	9.019
7	149	39	1.870	71	4.306	103	6.884	135	9.076
8	181	40	1.939	72	4.387	104	6.961	136	9.132
9	216	41	2.009	73	4.469	105	7.038	137	9.187
10	253	42	2.079	74	4.550	106	7.114	138	9.241
11	292	43	2.150	75	4.631	107	7.190	139	9.294
12	332	44	2.221	76	4.713	108	7.265	140	9.345
13	374	45	2.293	77	4.795	109	7.340	141	9.396
14	417	* 46	2.366	78	4.877	110	7.414	142	9.445
15	462	47	2.439	79	4.959	111	7.488	143	9.492
16	508	48	2.512	80	5.041	112	7.562	144	9.539
17	556	49	2.586	81	5.123	113	7.635	145	9.583
18	605	50	2.661	82	5.205	114	7.707	146	9.627
19	655	51	2.735	83	5.287	115	7.779	147	9.669
20	707	52	2.811	84	5.369	116	7.850	148	9.709
21	759	53	2.887	85	5.451	117	7.921	149	9.747
22	813	54	2.963	86	5.532	118	7.991	150	9.784
23	868	55	3.039	87	5.613	119	8.061	151	9.819
24	924	56	3.116	88	5.694	120	8.130	152	9.852
25	981	57	3.193	89	5.775	121	8.199	153	9.882
26	1.039	58	3.271	90	5.856	122	8.266	154	9.910
27	1.098	59	3.348	91	5.936	123	8.333	155	9.936
28	1.158	60	3.427	92	6.017	124	8.400	156	9.959
29	1.219	61	3.506	93	6.097	125	8.465	157	9.978
30	1.280	62	3.585	94	6.177	126	8.530	158	9.992
31	1.343	63	3.664	95	6.257	127	8.594	159	10.000
32	1.406	64	3.743	96	6.336	128	8.657		

Die Zahlen dieser Tabelle sind errechnet und nicht für amtliche Messungen geeignet. Abweichungen von +/- 3% sind möglich.

* **Empfehlung:** Günstiger Ölstand zur Tankinnenreinigung (diese sollte alle 5 Jahre vor der gesetzlich vorgeschriebenen Abnahmeprüfung gemäß § 47 AwSV vorgenommen werden!) Wir beraten Sie gerne!