

Peiltabelle

für zylindrischen Behälter /
Stahltank nach DIN 6608 und 6616



Tankbau • Behälterbau • Tankschutz

Telefon 08761 / 2645
Telefax 08761 / 2481
info@pemo-tankbau.de
www.pemo-tankbau.de



Nenninhalt: **13.000** Liter

Tankdurchmesser: **1.590** mm Gesamtlänge: **5.350** mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	11	33	1.948	65	5.040	97	8.413	129	11.444
2	30	34	2.034	66	5.144	98	8.516	130	11.525
3	56	35	2.120	67	5.249	99	8.619	131	11.605
4	86	36	2.208	68	5.354	100	8.722	132	11.685
5	120	37	2.296	69	5.459	101	8.824	133	11.762
6	158	38	2.386	70	5.564	102	8.925	134	11.839
7	198	39	2.476	71	5.670	103	9.027	135	11.915
8	242	40	2.567	72	5.775	104	9.128	136	11.989
9	288	41	2.659	73	5.881	105	9.228	137	12.061
10	337	42	2.751	74	5.987	106	9.328	138	12.133
11	388	43	2.844	75	6.093	107	9.428	139	12.203
12	442	44	2.938	76	6.199	108	9.527	140	12.271
13	497	45	3.033	77	6.305	109	9.625	141	12.337
14	555	* 46	3.128	78	6.411	110	9.723	142	12.402
15	614	47	3.224	79	6.518	111	9.820	143	12.466
16	676	48	3.321	80	6.624	112	9.917	144	12.527
17	739	49	3.418	81	6.730	113	10.013	145	12.587
18	804	50	3.516	82	6.836	114	10.108	146	12.644
19	870	51	3.614	83	6.942	115	10.203	147	12.700
20	939	52	3.713	84	7.048	116	10.298	148	12.753
21	1.009	53	3.813	85	7.154	117	10.390	149	12.804
22	1.080	54	3.913	86	7.260	118	10.483	150	12.853
23	1.152	55	4.014	87	7.366	119	10.575	151	12.899
24	1.227	56	4.115	88	7.472	120	10.665	152	12.943
25	1.302	57	4.216	89	7.588	121	10.756	153	12.984
26	1.379	58	4.318	90	7.682	122	10.845	154	13.021
27	1.457	59	4.420	91	7.788	123	10.993	155	13.055
28	1.536	60	4.522	92	7.893	124	11.021	156	13.085
29	1.616	61	4.625	93	7.997	125	11.107	157	13.111
30	1.698	62	4.728	94	8.102	126	11.193	158	13.131
31	1.780	63	4.832	95	8.206	127	11.277	159	13.141
32	1.864	64	4.936	96	8.309	128	11.361		

Die Zahlen dieser Tabelle sind errechnet und nicht für amtliche Messungen geeignet. Abweichungen von +/- 3% sind möglich.

* **Empfehlung:** Günstiger Ölstand zur Tankinnenreinigung (diese sollte alle 5 Jahre vor der gesetzlich vorgeschriebenen Abnahmeprüfung gemäß § 47 AwSV vorgenommen werden!) Wir beraten Sie gerne!